

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1428/2010 - BF
Contract No.

30.09.2010
WIE/jb

Auftraggeber: LIKUNET Linhart & Buchegger OG
Customer Protteser Straße 38
AT-2230 Gänserndorf

Auftragsgegenstand: Prüfung von Durchsturzsicherungen Typ Likunet sani gemäß
Subject GS-Bau-18 - Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der
bedingten Betretbarkeit oder Durchsturzsicherheit von Bauteilen
bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten, Ausgabe: Februar 2001

Ergebnis: Bezugnehmend auf Prüfbericht 1428/2010 bestätigt die Holz-
Result forschung Austria, dass die Durchsturzsicherung (Sanierungs-
system) Typ Likunet sani bestehend aus rechteckigen Stahlblech-
Gittereinsätzen, ein- oder zweiteilig, die bei Lichtkuppeln zwischen
dem Aufsatzkranz und der Lichtkuppel montiert werden, gemäß
GS-Bau-18 mit Fallhöhe 1,2 m geprüft wurden.
Die Durchsturzsicherungen erfüllen die Anforderungen der Bewer-
tung „bedingt betretbar“.

Geltungsdauer: --
Period of validity


DI M. Wieser
Zeichnungsberechtigter und Bearbeiter

**HOLZFORSCHUNG AUSTRIA**


Dipl.-HTL-Ing. K. P. Schober
Abteilungsleiter

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWFJ und durch das OIB mit Bescheid
OIB-190-004/98-008.

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände zum Zeitpunkt der Untersuchung. Auszugs-
weise Veröffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der HolzforSchung Austria gestattet.

(The results and statements given in this document relate only to the tested materials, the present information and
the state of the art at the time of investigation. Publication in excerpts is only permitted with the written approval of
HolzforSchung Austria.)